

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW DO DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH DLA WYMIENNIKÓW**
**ZESTAWIENIE 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Moc grzewcza 80/60 st.C	Przepływ	Spadek ciśnienia nagrzewnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór	Energia chłodnicza	Przepływ	Spadek ciśnienia chłodnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór
-	-	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa
1	AHU PTK NW	17,6	0,77	0,4	12,17	16	0,23	---	---	---	---	---	---
2	AHU POK NW	9,1	0,4	0,7	4,781	6,3	0,403	---	---	---	---	---	---