

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
[-]		[-]	[m²]	[m]	[m³]	[1/h]	[C]	[C]	[m³/h]	[m³/h]	[-]	[-]	[-]
POZIOM -1													
C.B	-1.01	PLANOWANIE LECZENIA	45,76	3,0	137,3	3,1	20	20	420	420	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.01	ŚLUZA DOZYMTRYCZNA	7,15	2,5	17,9	5,6	20	20	100	100	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.01A	SZATNIA	6,32	2,5	15,8	6,3	20	24	100	0	C-N1	z C-CB_-1,01AB	-
C.B	-1.0AB	UMYWALNIA	5,73	2,5	14,3	7,0	-	20	0	100	z C-CB_-1,01A	C-WC2	-
C.B	-1.01C	SZATNIA	6,32	2,5	15,8	6,3	20	24	100	0	C-N1	z C-CB_-1,01D	-
C.B	-1.01D	UMYWALNIA	5,73	2,5	14,3	7,0	-	20	0	100	z C-CB_-1,01C	C-WC2	-
C.B	-1.02	MAGAZYN	8,45	2,5	21,1	1,9	-	20	0	40	z C-CB_-1,41	C-W1	-
C.B	-1.03	SZATNIA	7,25	2,5	18,1	5,5	20	24	100	0	C-N1	z C-CB_-1,04B	-
C.B	-1.04B	UMYWALNIA	5,65	2,5	14,1	7,1	-	24	0	100	z C-CB_-1,03	C-WC2	-
C.B	-1.04A	PRZEDSIONEK	7,13	2,5	17,8	5,6	20	20	100	100	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.04	SZATNIA	6,32	2,5	15,8	6,3	20	24	100	0	C-N1	z C-CB_-1,04C	-
C.B	-1.04C	UMYWALNIA	5,65	2,5	14,1	7,1	-	24	0	100	z C-CB_-1,04	C-WC2	-
C.B	-1.04D	UMYWALNIA	1,38	2,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B	-1.04E	UMYWALNIA	1,38	2,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B	-1.04F	UMYWALNIA	1,38	2,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B	-1.04G	UMYWALNIA	1,38	2,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B	-1.05	MAGAZYN SPRZĘTU	10,52	2,7	28,4	2,5	-	20	0	70	z C-CB_-1,42	C-W1	-
C.B	-1.06	POM.PRZYGOT.LEKARZY	7,54	2,7	20,4	2,5	26	24	50	40	C-N8	C-W8	-
C.B	-1.07	POM.PRZYGOT.PACJENTA	11,95	2,7	32,3	2,5	26	24	80	60	C-N8	C-W8	-
C.B	-1.07A	WC	3,00	2,5	7,5	6,7	-	24	0	50	z C-CB_-1,07	C-WC2	-
C.B	-1.08	STEROWNIA	10,52	2,7	28,4	2,5	-	20	0	70	z C-CB_-1,09	C-W8	-
C.B	-1.09	ŚLUZA	10,44	3,0	31,3	4,5	26	20	140	0	C-N8	do C-CB_-1,08;10	-
C.B	-1.10	STEROWNIA	6,94	3,0	20,8	3,4	-	20	0	70	z C-CB_-1,09	C-W8	-
C.B	-1.11	GAB. BRACHYTERAPII HDR Z SYM. CT	74,71	2,7	201,7	13,3	26	18-28	2690	2390	C-N8	C-W8	-
C.B	-1.12	GAB. BRACHYTERAPII HDR Z RTG C	61,33	2,7	165,6	13,3	26	10-35	2210	1980	C-N8	C-W8	-
C.B	-1.13	POCZEKALNIA	24,75	2,7	66,8	6,7	20	20	450	270	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.14	POM. UPS	11,55	3,0	34,7	2,0	20	20	70	70	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.15	POM. TELETECHNICZNE	7,76	3,0	23,3	2,1	20	20	50	50	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.16	POM. ELEKTRYCZNE	7,02	3,0	21,1	2,4	20	20	50	50	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.17	POM. TECHNICZNE	3,87	2,5	9,7	3,1	20	20	30	30	C-N1	C-W1	-
C.B	_1.17A	POM. TECHNICZNE	13,30	2,5	33,3	2,4	20	20	80	80	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.18	MAGAZYN ODPADÓW	7,06	2,5	17,7	5,7	-	20	0	100	z C-CB_-1,42	C-OD1	-
C.B	-1.20	GAB. BADAŃ	27,23	3,0	81,7	2,1	20	24	170	170	C-N3	C-W3	-
C.B	-1.21	POK. TECHNIKÓW	27,05	3,0	81,2	1,6	20	20	130	130	C-N1	C-W1	-
C.B	_1.21A	POK. TECHNIKÓW	27,47	3,0	82,4	1,6	20	20	130	130	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.22	POM. SOCJALNE	23,27	3,0	69,8	3,4	20	20	210	240	C-N1	C-WK1	-
C.B	-1.23	REJESTRACJA	10,72	2,7	28,9	2,4	20	20	70	70	C-N1	C-W1	-

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
			[m <sup>2</sup> ]	[m]	[m <sup>3</sup> ]	[1/h]	[C]	[C]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]			
C.B	-1.24	ZAPLECZE	5,28	2,7	14,3	2,8	-	20	0	40	z C-CB_-1,23	C-W1	-
C.B	-1.26	WC PERSONELU DAMSKI	2,23	2,5	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B	-1.26A	WC PERSONELU DAMSKI	2,38	2,5	6,0	8,4	-	20	0	50	z C-CB_-1,42	C-WC2	-
C.B	-1.27	WC PERSONELU MĘSKI	2,31	2,5	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B	-1.27A	WC PERSONELU MĘSKI	4,50	2,5	11,3	7,1	-	20	0	80	z C-CB_-1,42	C-WC2	-
C.B	-1.30	SALA SEMINARYJNA	44,79	3,0	134,4	6,0	20	20	810	760	C-N7	C-W7	-
C.B	-1.31	MAGAZYN	6,63	2,7	17,9	2,8	-	16	0	50	z C-CB_-1,30	C-W7	-
C.B	-1.32	GABINET LEKARSKI	28,77	3,0	86,3	2,1	20	24	180	180	C-N3	C-W3	-
C.B	-1.35	WC MĘSKI	6,76	2,5	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-
C.B	-1.35	WC MĘSKI	4,13	2,5	10,3	7,7	-	20	0	80	z C-CB_-1,42	C-WC2	-
C.B	-1.36	POM. POMOCNICZE	26,21	2,7	70,8	2,3	20	20	160	70	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.36.A	BRUDOWNIK	6,43	2,7	17,4	4,6	-	16	0	80	z C-CB_-1,36	C-WB1	-
C.B	-1.37	WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,92	2,5	12,3	8,1	-	20	0	100	z C-CB_-1,42	C-WC2	-
C.B	-1.38	ROZDZIELNIA	56,88	3,0	170,6	1,2	16	16	200	200	C-N5	C-W5	-
C.B	-1.39	STACJA TRAFU	59,90	3,0	179,7	1,2	16	16	210	210	C-N5	C-W5	-
C.B	-1.40	ROZDZIELNIA	52,78	3,0	158,3	1,1	16	16	170	170	C-N5	C-W5	-
C.B	-1.41	KOMUNIKACJA	73,57	2,2	161,9	2,2	20	20	350	310	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.42	KOMUNIKACJA	86,14	2,5	215,4	2,0	20	20	100	420	C-N1	C-W1	-
C.B	-1.43	KOMUNIKACJA	32,73	2,5	81,8	2,4	20	20	200	70	C-N1	C-W1	-
C.KL1		KLATKA SCHOD.	24,91	3,0	74,7	-	-	-	-	-	-	-	-
C.T	-1.02	WC PERSONELU MĘSKI	2,79	2,5	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-
C.T	-1.02A	WC PERSONELU MĘSKI	4,34	2,5	10,9	7,4	-	20	0	80	z C-CT_-1,43	C-WC1	-
C.T	-1.03	WC PERSONELU DAMSKI	4,10	2,5	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-
C.T	-1.03A	WC PERSONELU DAMSKI	2,44	2,5	6,1	8,2	-	20	0	50	z C-CT_-1,43	C-WC1	-
C.T	-1.04	GAB. SYMULACJI	50,94	3,0	152,8	10,9	20	18-28	1500	1670	C-N6	C-W6	-
C.T	-1.04A	PRZEDSIONEK	7,15	2,5	17,9	1,7	-	24	0	30	z C-CT_-1,05	C-W6	-
C.T	-1.04B	MAGAZYN DOZYM.	8,98	2,7	24,2	2,1	-	20	0	50	z C-CT_-1,43D	C-W6	-
C.T	-1.05	MODELARNIA	45,17	3,0	135,5	6,3	20	20	860	860	C-N6	C-W6	-
-	-	DIGESTORIUM	-	-	-	-	-	-	-	900	-	C-DG1	-
-	-	OKAP	-	-	-	-	-	-	-	500	-	C-DG1	-
-	-	STÓŁ	-	-	-	-	-	-	1400	-	C-N6	-	-
C.T	-1.06	STEROWNIA	17,25	3,0	51,8	2,1	20	15-30	110	100	C-N6	C-W6	-
C.T	-1.07	ŚLUZA	32,94	2,7	88,9	4,0	20	20	360	30	C-N6	C-W6	-
C.T	-1.08	KABINA	6,52	2,7	17,6	4,5	-	24	-	80	-	C-W6	-
C.T	-1.09	KABINA	6,59	2,7	17,8	4,5	-	24	-	80	-	C-W6	-
C.T	-1.10	ZAPLECZE	8,86	2,7	23,9	1,7	-	20	0	40	z C-CT_-1,35	C-W1	-
C.T	-1.11	MAGAZYN	7,50	2,7	20,3	2,0	-	20	0	40	z C-CT_-1,05	C-W6	-
C.T	-1.12	MAGAZYN WÓZKÓW	6,76	2,7	18,3	2,2	-	20	0	40	z C-CT_-1,43A	C-W1	-
C.T	-1.13	KOMORA NAŚWIETLIENIA	68,61	2,9	207,3	11,8	26	24±2	2200	2450	C-N4	C-W4	-
C.T	-1.14	KOMORA NAŚWIETLIENIA	69,59	2,9	210,1	11,7	26	24±2	2200	2450	C-N4	C-W4	-

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
[-]		[-]	[m²]	[m]	[m³]	[1/h]	[C]	[C]	[m³/h]	[m³/h]	[-]	[-]	[-]
C.T	-1.15	POM. TECHNICZNE	12,14	2,5	30,4	2,0	26	20	60	60	C-N4	C-W4	-
C.T	-1.16	STEROWNIA	20,96	2,7	56,6	3,7	26	22-24	210	110	C-N4	C-W4	-
C.T	-1.17	KORYTARZ	23,06	2,5	57,7	-	26	26	-	-	-	-	-
C.T	-1.18	KABINA	2,15	2,2	4,7	6,3	26	24	30	0	C-N4	do C-CT_-1,17	-
C.T	-1.19	KABINA	3,52	2,5	8,8	3,4	26	24	30	0	C-N4	do C-CT_-1,17	-
C.T	-1.20	KABINA	3,20	2,2	7,0	4,3	26	24	30	0	C-N4	do C-CT_-1,17	-
C.T	-1.21	KABINA	2,17	2,2	4,8	6,3	26	24	30	0	C-N4	do C-CT_-1,17	-
C.T	-1.22	STEROWNIA	27,46	2,7	74,1	3,2	26	22-24	240	110	C-N4	C-W4	-
C.T	-1.22B	DYŻURKA LEKARSKA	18,54	3,0	55,6	1,8	20	20	100	0	C-N1	do C-CT_-1,88	-
C.T	-1.22C	POKÓJ LEKARZY	20,62	3,0	61,9	1,6	20	20	100	100	C-N1	C-W1	-
C.T	-1.23	POM. TECHNICZNE	12,86	2,5	32,2	1,9	26	20	60	60	C-N4	C-W4	-
C.T	-1.24	MAG. BIEL. BRUDNEJ	7,00	2,5	17,5	6,3	-	16	0	110	z C-CT_-1,43	C-WC1	-
C.T	-1.25	MAG. BIEL. CZYSTEJ	8,45	2,5	21,1	1,9	20	16	40	0	C-N1	do C-CT_-1,43	-
C.T	-1.26	WC MĘSKI	5,68	2,5	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-
C.T	-1.26A	WC MĘSKI/WC	8,04	2,5	20,1	8,0	-	20	0	160	z C-CT_-1,48B	C-WC1	-
C.T	-1.27	WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,10	2,5	15,3	6,6	-	20	0	100	z C-CT_-1,43A	C-WC1	-
C.T	-1.28	WC DAMSKI	5,77	2,5	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C.T	-1.28A	WC DAMSKI/WC	6,68	2,5	16,7	6,0	-	20	0	100	z C-CT_-1,43A	C-WC1	-
C.T	-1.29	SEKRETARIAT	18,68	3,0	56,0	1,6	20	20	90	90	C-N1	C-W1	-
C.T	-1.30	POK. KIEROWNIKA	23,27	3,0	69,8	1,6	20	20	110	0	C-N1	do C-CT_-1,31	-
C.T	-1.31	ŁAZIENKA	4,17	2,5	10,4	10,6	-	24	0	110	z C-CT_-1,30	C-WC1	-
C.T	-1.32	GABINET LEKARSKI	22,64	3,0	67,9	1,8	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.T	-1.33	GABINET LEKARSKI	20,64	3,0	61,9	1,9	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.T	-1.34	POCZTA PNEUMATYCZNA	1,60	3,0	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
C.T	-1.35	REJESTRACJA	10,48	2,5	26,2	2,7	20	20	70	70	C-N1	C-W1	-
C.T	-1.36	GAB. BADAŃ	24,14	3,0	72,4	1,7	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.T	-1.37	GAB. BADAŃ	22,59	3,0	67,8	1,8	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.T	-1.38	GAB. ZABIEGOWY	22,85	3,0	68,6	4,1	20	24	250	280	C-N3	C-W3	-
C.T	-1.39	POK. PIELĘGNIAREK	21,37	3,0	64,1	1,9	20	20	120	120	C-N1	C-W1	-
C.T	-1.41	POM. PORZĄDKOWE	5,70	2,5	14,3	2,8	-	16	0	40	z C-CT_-1,43	C-WC1	-
C.T	-1.43	KOMUNIKACJA	65,71	2,5	164,3	1,4	20	20	230	120	C-N1	C-W1	-
C.T	-1.43A+B+D	POCZEKALNIA + KOMUNIKACJA	168,74	2,5	421,9	5,0	20	20	2100	1610	C-N1	C-W1	-
C.T	-1.43C	POCZEKALNIA	17,02	3,0	51,4	11,7	20	20	600	600	C-N1	C-W1	-
C.T	-1.43E	KOMUNIKACJA	35,48	2,5	88,7	2,6	20	20	230	-	C-N1	przez sąsiednie pom.	-
C.T	-1.88	ŁAZIENKA	4,38	3,0	13,1	7,6	-	24	0	100	z C-CT_-1,22B	C-WC1	-
POZIOM 0													
C.	0.01	ZAPLECZE	5,44	2,5	13,6	3,7	20	20	50	0	C-N2	C-W2	-
C.	0.01A	WC / PRZEDSIONEK	2,82	2,5	7,1	7,1	20	20	0	50	C-N2	C-WC2	-
C.	0.02	KAWIARNIA/ REZERWA	27,62	3,0	82,9	6,3	20	20	520	520	C-N2	C-W2	-

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
[-]		[-]	[m²]	[m]	[m³]	[1/h]	[C]	[C]	[m³/h]	[m³/h]	[-]	[-]	[-]
C.	0.02A	POM.WYPOCZ.DLA KOBIET	13,14	2,7	35,5	2,5	20	20	90	90	C-N1	C-W1	-
C.	0.03	POKÓJ CZASOWEJ OPIEKI DZIECI	23,48	3,0	70,4	2,0	20	20	140	140	C-N1	C-W1	-
C.	0.04	POCZEKALNIA	153,35	3,0	460,1	4,4	20	20	2040	2040	C-N1	C-W1	-
C.	0.05	ARCHIWUM	16,84	2,7	45,5	4,6	20	20	170	210	C-N1	C-W1	-
C.	0.06	POM. PORZĄDKOWE	2,48	2,5	6,2	4,8	-	20	0	30	z C-C_0,29	C-WC1	-
C.	0.07	WC MĘSKI	14,91	2,5	37,3								
C.	0.07A	WC MĘSKI	30,27	2,5	75,7	6,3	20	20	330	480	C-N1	C-WC1	-
C.	0.08A	WC DAMSKI	14,13	2,5	35,3								
C.	0.08	WC DAMSKI	23,21	2,5	58,0	6,9	20	20	250	400	C-N1	C-WC1	-
C.	0.09A	WC PERSONELU MĘSKI	5,02	2,5	12,6								
C.	0.09	WC PERSONELU MĘSKI/WC	6,57	2,5	16,4	4,9	-	20	0	80	z C-C_0,29	C-WC1	-
C.	0.10A	WC PERSONELU DAMSKI	5,37	2,5	13,4								
C.	0.10	WC PERSONELU DAMSKI/WC	7,00	2,5	17,5	5,7	-	20	0	100	z C-C_0,29	C-WC1	-
C.	0.11	POM. SOCJALNE	15,89	2,7	42,9	4,7	20	20	160	200	C-N1	C-WK2	-
C.	0.12	POCZEKALNIA	152,35	3,0	457,1	4,7	20	20	2160	2160	C-N1	C-W1	-
C.	0.13	REJESTRACJA	23,33	3,0	70,0	4,3	20	20	300	300	C-N1	C-W1	-
C.	0.13A	POCZTA PNEUMATYCZNA	1,01	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	0.14	SZATNIA	80,77	2,7	218,1	4,5	20	20	780	980	C-N1	C-W1	-
C.	0.15	MIEJSCE NA WÓZKI	12,56	3,0	37,7	1,6	20	20	0	60	z C-C_0,28	C-W1	-
C.	0.16	WC	3,89	2,5	9,7	5,1	-	20	0	50	z C-C_0,17	C-WC2	-
C.	0.17	POM. OCHRONY	24,90	2,7	67,2	2,4	20	20	160	110	C-N1	C-W1	-
C.	0.18	INFORMACJA	22,46	3,0	67,4	2,1	20	20	140	0	C-N1	do C-C_0,28	-
C.	0.18A	POM. BMS	15,70	3,0	47,1	2,1	-	20	0	100	z C-C_0,28	C-W1	-
C.	0.19	POM. TELETECHNICZNE	5,86	3,0	17,6	1,7	-	20	0	30	z C-C_0,28	C-W1	-
C.	0.20	POM. ELEKTRYCZNE	5,22	3,0	15,7	1,9	-	20	0	30	z C-C_0,28	C-W1	-
C.	0.21	WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,09	2,5	17,7	5,6	-	20	0	100	z C-C_0,28	C-WC2	-
C.	0.22	POM. TECHNICZNE	3,11	2,5	7,8	3,9	-	20	0	30	z C-C_0,28	C-W1	-
C.	0.23	REJESTRACJA	111,13	3,0	333,4	4,3	20	20	1440	1440	C-N1	C-W1	-
C.	0.24	REJESTRACJA	50,57	3,0	151,7	4,0	20	20	600	600	C-N1	C-W1	-
C.	0.28	HOL GŁÓWNY	312,16	3,3	1030,1	1,4	20	20	1410	1000	C-N1	C-W1	-
C.	0.29	KOMUNIKACJA	254,80	3,0	764,4	1,5	20	20	1150	560	C-N1	C-W1	-
C.	0.30	KOMUNIKACJA	23,28	2,7	62,9	1,6	20	20	100	100	C-N1	C-W1	-
C.	0.30A	PRZEDSIONEK POŻAROWY	29,14	3,0	87,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	0.31	WIATROLAP	12,55	3,0	37,7	-	-	-	-	-	-	-	-
C.KL1		KLATKA SCHOD.	34,88	3,0	104,6	-	-	-	-	-	-	-	-
C.KL2		KLATKA SCHOD.	35,89	3,0	107,7	-	-	-	-	-	-	-	-
POZIOM +1													
C.	1.10	POCZEKALNIA	38,17	3	114,5	6,3	20	20	720	720	C-N1	C-W1	-
C.	1.23	POCZEKALNIA	41,97	3	125,9	5,7	20	20	720	720	C-N1	C-W1	-

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
[-]		[-]	[m²]	[m]	[m³]	[1/h]	[C]	[C]	[m³/h]	[m³/h]	[-]	[-]	[-]
C.	1.36	MAGAZYN CZYSTY	7,59	2,5	19,0	2,6	20	16	50	0	C-N1	z C-C_1.56A	-
C.	1.37	MAGAZYN BRUDNY	7,16	2,5	17,9	6,1	-	16	0	110	z C.1.56B	C-WC2	-
C.	1.38	WC PERSONELU DAMSKI	8,41	2,7	22,7								
C.	1.38A	WC PERSONELU DAMSKI/WC	6,75	2,5	16,9	9,5	-	20	0	160	z C.1.56	C-WC2	-
C.	1.39	WC PERSONELU MĘSKI	8,00	2,7	21,6								
C.	1.39A	WC PERSONELU MĘSKI/WC	6,11	2,5	15,3	10,5	-	20	0	160	z C.1.56	C-WC2	-
C.	1.40	POM. TELETECHNICZNE	5,27	3	15,8	1,9	-	20	0	30	z C.1.56A	C-W1	-
C.	1.41	POM. ELEKTRYCZNE	4,66	3	14,0	2,1	-	20	0	30	z C.1.56B	C-W1	-
C.	1.42	POM. PORZĄDKOWE	4,39	2,5	11,0	2,7	-	16	0	30	z C.1.56A	C-WC2	-
C.	1.43	POM. TECHNICZNE	3,43	2,5	8,6	3,5	-	20	0	30	z C.1.56B	C-W1	-
C.	1.44	POM. SOCJALNE	13,56	2,5	33,9	5,6	20	20	160	190	C-N1	C-WK1	-
C.	1.45	MAGAZYN ODPADÓW	8,63	2,5	21,6	5,1	-	16	0	110	z C.1.56B	C-W1	-
C.	1.46	WC DAMSKI	6,25	2,5	15,6								
C.	1.46A	WC DAMSKI/WC	11,57	2,5	28,9	7,6	20	20	70	220	C-N1	C-WC2	-
C.	1.47	WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,47	2,5	13,7	7,3	-	20	0	100	z C.1.56A	C-WC2	-
C.	1.48	WC MĘSKI	3,95	2,5	9,9								
C.	1.48A	WC MĘSKI/WC	10,52	2,5	26,3	6,5	-	20	0	170	z C.1.56A	C-WC2	-
C.	1.49	POCZEKALNIA	52,26	3	156,8	6,9	20	20	1080	1080	C-N1	C-W1	-
C.	1.50	PUNKT INFORMACYJNY	13,60	2,7	36,7	3,3	20	20	120	0	C-N1	C-W1	-
C.	1.51	POCZTA PNEUMATYCZNA	2,81	3	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	1.52	ZAPLECZE	6,79	2,7	18,3	2,2	-	20	0	40	z C-C_1,50	C-W1	-
C.	1.53	ARCHIWUM	6,77	2,7	18,3	4,4	-	20	0	80	z C-C_1,50	C-W1	-
C.	1.54	MAGAZYN	11,95	3	35,9	1,7	-	16	0	60	z C.1.56A i B	C-W1	-
C.	1.56	KOMUNIKACJA	68,00	2,5	170,0	1,8	20	20	290	310	C-N1	C-W1	-
C.	1.56.A	KOMUNIKACJA	84,43	2,5	211,1	3,8	20	20	800	0	C-N1	C-W1	-
C.	1.56.B	KOMUNIKACJA	84,47	2,5	211,2	3,1	20	20	660	420	C-N1	C-W1	-
C.	1.56.C	KOMUNIKACJA	42,00	3	126,0	1,5	20	20	190	190	C-N1	C-W1	-
C.	1.56.D	KOMUNIKACJA	38,21	3	114,6	1,5	20	20	170	170	C-N1	C-W1	-
C.	1.56.E	KOMUNIKACJA	59,99	3	180,0	3,0	20	20	530	540	C-N1	C-W1	-
C.	1.56.F	KOMUNIKACJA	58,79	2,5	147,0	3,7	20	20	510	540	C-N1	C-W1	-
C.	1.56A	PRZEDSIONEK POŻAROWY	29,14	3	87,4	-	-	-	-	-	C-N1	C-W1	-
C.AG	1.11	GAB. KONSULTACYJNY	22,00	3,0	66,0	2,1	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-
C.AG	1.12	GAB. ZABIEGOWY	21,33	3,0	64,0	4,1	20	24	260	240	C-N3	C-W3	-
C.HN	1.21	GAB. ZABIEGOWY	21,50	3,0	64,5	4,0	20	24	260	240	C-N3	C-W3	-
C.HN	1.22	GAB. KONSULTACYJNY	21,84	3,0	65,5	2,1	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-
C.KL1		KLATKA SCHOD.	34,88	3	104,6	-	-	-	-	-	-	-	-
C.KR	1.01	GAB. KONSULTACYJNY	29,69	3,0	89,1	2,1	20	24	190	190	C-N3	C-W3	-
C.KR	1.02	GAB. SPECJALNY	19,83	3,0	59,5	2,6	20	24	155	155	C-N3	C-W3	-
C.KR	1.03	GAB. KONSULTACYJNY	21,11	3,0	63,3	2,2	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
[-]		[-]	[m²]	[m]	[m³]	[1/h]	[C]	[C]	[m³/h]	[m³/h]	[-]	[-]	[-]
C.KR	1.04	GAB. SPECJALNY	19,20	3,0	57,6	2,6	20	24	150	150	C-N3	C-W3	-
C.KR	1.05	GAB. SPECJALNY	21,87	3,0	65,6	2,4	20	24	160	160	C-N3	C-W3	-
C.KR	1.06	GAB. KONSULTACYJNY	1,06	3,0	3,2	44,0	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-
C.KR	1.07	GAB. SPECJALNY	23,34	3,0	70,0	2,1	20	24	150	150	C-N3	C-W3	-
C.KR	1.08	GAB. ZABIEGOWY	20,13	3,0	60,4	4,3	20	24	260	240	C-N3	C-W3	-
C.KR	1.09	GAB. KONULTACYJNY	22,19	3,0	66,6	2,1	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-
C.NH	1.24	GAB. KONSULTACYJNY	22,29	3,0	66,9	2,1	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-
C.NH	1.25	GAB. ZABIEGOWY	20,25	3,0	60,8	4,3	20	24	260	240	C-N3	C-W3	-
C.NH	1.26	GAB. KONSULTACYJNY	23,35	3,0	70,1	2,1	20	24	150	150	C-N3	C-W3	-
C.NL	1.31	GAB. SPECJALNY	16,33	3,0	49,0	2,4	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.NL	1.32	GAB. KONSULTACYJNY	13,95	3,0	41,9	2,9	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.NL	1.33	GAB. ZABIEGOWY	15,86	3,0	47,6	4,2	20	24	200	180	C-N3	C-W3	-
C.NL	1.34	GAB. KONSULTACYJNY	14,95	3,0	44,9	2,7	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.NL	1.35	GAB. KONSULTACYJNY	17,49	3,0	52,5	2,3	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.OK	1.27	GAB. KONSULTACYJNY	21,05	3,0	63,2	2,1	20	24	130	130	C-N3	C-W3	-
C.OK	1.28	GAB. ZABIEGOWY	17,81	3,0	53,4	4,5	20	24	240	220	C-N3	C-W3	-
C.OK	1.29	GAB. SPECJALNY	33,27	3,0	99,8	2,1	20	24	210	210	C-N3	C-W3	-
C.OK	1.30	GAB. KONSULTACYJNY	14,22	3,0	42,7	2,8	20	24	120	120	C-N3	C-W3	-
C.RP	1.13	GAB. KONSULTACYJNY	21,00	3,0	63,0	2,2	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-
C.RP	1.14	GAB. KONSULTACYJNY	21,19	3,0	63,6	2,0	20	24	130	130	C-N3	C-W3	-
C.RP	1.15	GAB. ZABIEGOWY	20,43	3,0	61,3	4,2	20	24	260	240	C-N3	C-W3	-
C.RP	1.16	GAB. KONSULTACYJNY	20,89	3,0	62,7	2,2	20	24	140	140	C-N3	C-W3	-
C.RP	1.17	GAB. ZABIEGOWY	21,77	3,0	65,3	4,0	20	24	260	240	C-N3	C-W3	-
C.TR	1.18	GAB. KONSULTACYJNY	20,64	3,0	61,9	2,1	20	24	130	130	C-N3	C-W3	-
C.TR	1.19	GAB. ZABIEGOWY	21,50	3,0	64,5	4,0	20	24	260	240	C-N3	C-W3	-
C.TR	1.20	GAB. KONSULTACYJNY	21,50	3,0	64,5	2,0	20	24	130	130	C-N3	C-W3	-
POZIOM +2													
C.		PRZEDSIONEK POŻAROWY	29,14	3,0	87,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	2.01	SALA SEMINARYJNA / ODPRAW - 25 OS.	39,40	3,0	118,2	6,6	20	20	780	780	C-N7	C-W7	-
C.	2.02	KOMUNIKACJA	45,08	2,7	121,7	1,5	20	20	180	0	C-N1	-	-
C.	2.04	WC MĘSKI	3,00	2,5	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	2.04	WC MĘSKI/WC	7,00	2,5	17,5	3,4	-	20	0	60	z C_2,02	C-WC2	-
C.KL1		KŁATKA SCHOD.	26,12	3,0	78,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C.KL2		KŁATKA SCHOD.	27,31	3,0	81,9	-	-	-	-	-	-	-	-
C.LD	2.01	ŚLUZA PERSONELU	8,10	2,7	21,9	2,3	20	20	30	50	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.02	SALA SEMINARYJNA / ODPRAW - 25 OS.	42,51	3,0	127,5	6,1	20	20	780	780	C-N7	C-W7	-
C.LD	2.03	POK. ASYSTENTA	18,01	3,0	54,0	2,2	20	20	120	0	C-N1	do C-LD_2,03	-
C.LD	2.04	ŁAZIENKA	4,29	2,5	10,7	11,2	-	20	0	120	z C-LD_2,03	C-WC2	-

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
[-]		[-]	[m²]	[m]	[m³]	[1/h]	[C]	[C]	[m³/h]	[m³/h]	[-]	[-]	[-]
C.LD	2.05	POK. ASYSTENTA	20,95	3,0	62,9	1,9	20	20	120	0	C-N1	do C-LD_2,06	-
C.LD	2.06	ŁAZIENKA	4,81	2,5	12,0	10,0	-	20	0	120	z C-LD_2,05	C-WC2	-
C.LD	2.07	POK. ASYSTENTA	20,00	3,0	60,0	2,0	20	20	120	0	C-N1	do C-LD_2,08	-
C.LD	2.08	ŁAZIENKA	4,91	2,5	12,3	9,8	-	20	0	120	z C-LD_2,07	C-WC2	-
C.LD	2.09	KONTROLA JAKOŚCI	24,93	3,0	74,8	6,2	20	20	460	460	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.10	PRACOWNIA BADAŃ PILNYCH	67,06	3,0	201,2	6,0	20	20	1200	1200	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.11	PRACOWNIA TOKSYKOLOGII	51,72	3,0	155,2	6,0	20	20	930	830	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.12	PRACOWNIA TOKSYKOLOGII	27,60	3,0	82,8	6,0	20	20	500	400	C-NL1	C-WL1	-
		Wyciąg			-	-	-	950	850	C-OM1		-	
		szafa na odczynniki			-	-	-		100	C-SZ1		-	
C.LD	2.13	PRACOWNIA IMUNOCHEMII BIALEK 2	53,23	3,0	159,7	6,0	20	20	960	960	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.48	PRACOWNIA IMUNOCHEMII BIALEK 1	52,12	3,0	156,4	6,0	20	20	940	940	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.15	PRACOWNIA SEROLOGII	49,52	3,0	148,6	6,0	20	20	890	890	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.16	BANK KRWI	28,57	3,0	85,7	4,1	20	20-24	350	350	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.17	ŚLUZA PERSONELU	13,65	2,7	36,9	2,2	20	20	60	80	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.18	POCZTA PNEUMATYCZNA	3,47	3,0	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-
C.LD	2.19	POK. DYŻURNEGO	21,23	3,0	63,7	1,6	20	20	100	0	C-N1	do C-LD_2,20	-
C.LD	2.20	ŁAZIENKA	4,52	2,5	11,3	8,8	-	24	0	100	z C-LD_2,19	C-WC1	-
C.LD	2.21	EKSPEDYCJA / ZWROTY	24,49	3,0	73,5	1,6	20	20	120	100	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.22	POK. KIEROWNIKA	18,01	3,0	54,0	2,2	20	20	120	0	C-N1	do C-LD_2,22A	-
C.LD	2.22A	ŁAZIENKA	3,65	2,5	9,1	13,2	-	24	0	120	z C-LD_2,22	C-WC1	-
C.LD	2.23	SEKRETARIAT	16,83	3,0	50,5	2,4	20	20	120	120	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.25	PRZYJMOWANIE MATERIAŁU I PRZYGOTOWANIE	15,35	2,5	38,4	6,5	20	20	250	250	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.26	REZERWA (PREANALITYKA SOR)	18,51	2,5	46,3	6,7	20	20	310	310	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.27	POKÓJ CIEMNI	15,13	2,7	40,9	6,1	20	20	200	250	C-NL1	C-WL1	-
		Digestorium			-	-	-	1650	850	C-DG3-1		-	
		Digestorium			-	-	-		850	C-DG3-2		-	
C.LD	2.28	MAG. ODPADKÓW	8,97	2,5	22,4	4,5	-	-	0	100	z C-LD_2.57	C-OD2	-
C.LD	2.29	POM. Z LODÓWKAMI I SZAFĄ NA TRUCIZNY (600kg)	9,44	2,5	23,6	4,2	20	20	100	0	C-N1		
		szafa na odczynniki			-	-	-		100	C-SZ2		-	
C.LD	2.31	POM. PORZĄDKOWE	4,80	2,5	12,0	2,5	-	16	0	30	z C-LD_2.57	C-WC2	-
C.LD	2.31A	POM.POMOCNICZE	10,72	2,7	28,9	2,1	20	20	60	60	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.32	POM. TELETECHNICZNE	5,49	3,6	19,7	1,5	-	20	0	30	z C-LD_2.57	C-W1	-
C.LD	2.33	MAGAZYN	9,18	2,5	23,0	6,5	20	20	150	150	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.30	POM. SOCJALNE	24,66	2,7	66,6	4,1	20	20	240	270	C-N1	C-WK1	-
C.LD	2.34	WC PERSONELU MĘSKI	6,76	2,5	16,9								-
C.LD	2.34A	WC PERSONELU MĘSKI/WC	4,76	2,5	11,9	6,7	-	20	0	80	z C-LD_2.51	C-WC2	-

NR		POMIESZCZENIE	POW.	WYS.	KUB.	KROTNOŚĆ WYMIAN	T naw. zima	T w pom. zima	Vnaw	Vwyw	AHU naw	AHU wyw	UWAGI
[-]		[-]	[m²]	[m]	[m³]	[1/h]	[C]	[C]	[m³/h]	[m³/h]	[-]	[-]	[-]
C.LD	2.35	WC PERSONELU DAMSKI	8,36	2,5	20,9								
C.LD	2.35A	WC PERSONELU DAMSKI/WC	9,92	2,5	24,8	6,0	-	20	0	150	z C-LD_2.51	C-WC2	-
C.LD	2.36	POM. ELEKTRYCZNE	4,65	3,6	16,6	2,4	-	20	0	40	z C-LD_2.51	C-W1	-
C.LD	2.37	POM. TECHNICZE	3,42	2,5	8,6	3,5	-	20	0	30	z C-LD_2.51	C-W1	-
C.LD	2.38	POM. PORZĄDKOWE	4,22	2,5	10,6	2,8	-	16	0	30	z C-LD_2.51	C-WC2	-
C.LD	2.39	MAGAZYN CIEPŁY	13,01	2,5	32,5	2,5	20	20	80	80	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.40	CHŁODNIA - TEMP +2 - +8	21,33	2,3	49,1	-	-	-	-	-	-	-	-
C.LD	2.41	ZMYWALNIA	20,98	2,5	52,5	6,5	20	20	300	340	C-N1	C-WZ1	-
C.LN	2.41A	MAG. ODPADKÓW	9,62	2,5	24,1	4,6	-	-	0	110	z C-LD_2.55	C-OD2	-
C.LD	2.43	PRACOWNIA MORFOLOGII - MIKROSKOPY	23,77	3,0	71,3	6,2	20	20	440	440	C-NL1	C-WL1	-
		Digestorium			-	-	-	850	850	C-DG5		-	
C.LD	2.44	PRACOWNIA MORFOLOGII	25,41	3,0	76,2	6,0	20	20	460	460	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.44A	REZERWA	20,35	3,0	61,1	6,1	20	20	370	370	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.45	PRACOWNIA ANALITYCZNA - KRZEPLIWOŚĆ	41,65	3,0	125,0	6,0	20	20	750	750	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.46	PRACOWNIA ANALITYCZNA - MOCZE	26,39	3,0	79,2	6,1	20	20	480	480	C-NL1	C-WL1	-
		Digestorium			-	20	20	850	850	C-DG2		-	
C.LD	2.14	PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK ROZPIS BADAŃ	28,26	3,0	84,8	6,1	20	20	520	520	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.47	PREANALITYKA	49,71	3,0	149,1	-	-	-	990	990	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.47A	POCZTA PNEUMATYCZNA	0,98	3,0	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
C.LD	2.49	PRACOWNIA BIOCHEMII	76,98	3,0	230,9	8,1	20	20	1880	1880	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.50	MAGAZYN	16,78	2,7	45,3	4,2	20	20	150	190	C-NL1	C-WL1	-
C.LD	2.51	KOMUNIKACJA	90,53	2,7	244,4	1,5	20	20	370	0	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.52	ŚLUZA PERSONELU	8,36	2,7	22,6	2,7	20	20	30	60	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.53	KOMUNIKACJA	38,40	2,7	103,7	1,5	20	20	150	120	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.55	ŚLUZA ODPADÓW	6,98	2,5	17,5	3,4	20	20	30	60	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.56	ŚLUZA PERSONELU	6,25	2,7	16,9	3,6	20	20	30	60	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.57	KOMUNIKACJA	94,84	2,7	256,1	1,5	20	20	390	150	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.58	KOMUNIKACJA	53,80	2,7	145,3	1,5	20	20	220	70	C-N1	C-W1	-
C.LD	2.05	KOMUNIKACJA	37,12	2,7	100,2	1,5	20	20	150	90	C-N1	C-W1	-